Informationen über den Wasserzählerwechsel

Das Richtige tun.

Stand: 07.02.2022

Wozu wird ein Wasserzähler benötigt?

Um die verbrauchte Wassermenge ordnungsgemäß erfassen und somit auch abrechnen zu können, ist die Installation eines Wasserzählers Bestandteil eines Hausanschlusses. Wasserzähler sind also Messeinrichtungen, die die Menge des durchgeflossenen Wassers anzeigen. Umgangssprachlich werden sie auch als „Wasseruhren“ bezeichnet.

Eichgesetz und Eichfristen für Wasserzähler

Wasserzähler, die im geschäftlichen Verkehr zwischen dem Netzbetreiber und dem Verbraucher eingesetzt werden, müssen lt. § 1 des Eichgesetzes geeicht sein. Die Eichzeit für einen Wasserzähler beträgt 6 Jahre. Die Gültigkeit des Zählers endet mit dem letzten Kalendertag des letzten Eichjahres.

Wasserzählerwechsel

Der Zähler wird im Laufe des letzten Eichjahres für den Kunden bzw. dem Anschlussnehmer kostenfrei ausgetauscht. Hierzu kommen Mitarbeiter / Beauftrage der TWS, die sich als solche ausweisen können, nach schriftlicher Terminvereinbarung, vorbei. Diese können Ihnen die Zähleridentifikationsnummer (Wasserzählernummer) Ihres eingebauten Wasserzählers nennen, die Sie auf Ihrem Wasserzähler zum Vergleich ablesen können. Sofern sich der Verdacht von Missbrauch/Betrug aufdrängt, zögern Sie nicht, sich bei der TWS telefonisch nach der Richtigkeit des Wechsels und der damit beauftragten Person zu erkundigen. Trifft man Sie zu Hause nicht an, dann wird Ihnen ein Info-Zettel hinterlegt, auf dem Sie alles Nötige entnehmen können. Mit Ihnen wird dann ein Zählerwechseltermin telefonisch vereinbart.

Die Montagezeit beansprucht ca. 15 Minuten,

vorausgesetzt die Absperrarmaturen vor und hinter dem Wasserzähler sind funktionstüchtig und die Wasserzähleranlage entspricht der Vorschrift (DIN 1988 / DIN EN 1717/ AVBWasserV). Siehe dazu das Beispielbild einer Wasserzähleranlage weiter unten.

Für den Austausch ist es zwingend erforderlich, dass der Zähler und die Absperrarmaturen frei zugänglich sind, damit unsere Monteure ausreichend Platz haben, um den Wechsel durchführen zu können.

Bitte beachten Sie, dass eine Umbauung oder eine Verkleidung der Wasserzähleranlage grundsätzlich **nicht** zulässig ist. Ihr Wasserzähler mit der Hauptabsperrarmatur und dem Rückflussverhinderer muss aus Sicherheitsgründen jederzeit frei zugänglich sein und sollte z.B. auch nicht mit Möbeln oder sonstigen Gegenständen zugestellt werden.

Technische Werke Schussental
Schussenstraße 22
88212 Ravensburg
Tel: 0751 804-0
Fax: 0751 804-1304
info@tws.de
www.tws.de

Das Richtige tun.

Beispielbild Wasserzähleranlage



Eingang Wasserhausanschlussleitung

1. Hauptabsperreinrichtung (Verantwortungsbereich TWS Netz GmbH), Freiflussventil
2. An der Wand befestigter Wasserzählerbügel mit längenveränderlichem Ein- und Ausbaustück
3. Absperrarmatur mit Rückflussverhinderer (KFR-Ventil)
4. Hauswasserstation (Druckminderer, Wasserfilter)

Übrigens

Sollten Sie Zweifel an der Messrichtigkeit eines geeichten Wasserzählers haben, so kann nach Rücksprache mit der TWS eine (bei ordnungsgemäßen Messverhalten für den Kunden/Anschlussnehmer dann kostenpflichtige) Befundprüfung Ihres Zählers bei einer staatlich anerkannten Prüfstelle in Auftrag gegeben werden. Dort wird der Zähler überprüft und ein entsprechendes Prüfzeugnis ausgestellt.

Für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit bedanken wir uns im Voraus.

Sollten Sie technische Fragen zum Wasserzählerwechsel haben, können Sie uns unter folgenden Kontaktdaten erreichen:

Marc Pichler
Telefon: 0751-8042298
E-Mail: marc.pichler@tws-netz.de

Terminabsprachen Wasserzählerwechsel: 0751-8042010
E-Mail: arbeitsvorbereitung@tws-netz.de