

Jahres-Checkliste Trinkwasser

Beschreibung der zu überprüfenden Einrichtungen

Ja Nein

Sind die Hauptabsperreinrichtung und der Wasserzähler frei zugänglich?

Sind die Hauptabsperreinrichtung (HAE) und der Wasserzähler augenscheinlich in Ordnung?

Ist nach dem Wasserzähler eine Absperrarmatur inkl. Rückflussverhinderer vorhanden?

Ist ein Wasserfilter vorhanden?

Sind die Wasserleitungen in einwandfreiem Zustand?

Werden Leitungsteile, die selten oder nicht benutzt werden regelmäßig gespült (z.B. Gästezimmer, Keller)?

Ist die Warmwassertemperatur an der Trinkwassererwärmungsanlage richtig eingestellt (mindestens 60°C)?

Ist sichergestellt, dass keine unmittelbare Verbindung (z.B. Schlauch) zwischen der Heizungsanlage und der Trinkwasser-Installation vorhanden ist?

Weist Ihr Trinkwasser keine sichtbaren Veränderungen auf (z.B. Verfärbung, Geruch, Geschmack)?

Ist sichergestellt, dass keine unmittelbare Verbindung zwischen der Regenwassernutzungsanlage und der Trinkwasser-Installation vorhanden ist?

Haben Sie alle Fragen mit „Ja“ beantwortet, dann ist Ihre Trinkwasser-Installation augenscheinlich in Ordnung.

Haben Sie eine Frage mit „Nein“ beantwortet, dann setzen sie sich umgehend mit einem zertifizierten Fachbetrieb in Verbindung. Diese finden Sie unter www.tws-netz.de/installateure.

Stand: 01/2018

Ort, Datum

Unterschrift