Jahres-Checkliste Trinkwasser

Sind Hauptabsperreinrichtung (HAE) und Wasserzähler frei zugänglich?	☐ Ja	☐ Nein
Sind Hauptabsperreinrichtung (HAE) und Wasserzähler augenscheinlich in Ordnung?	☐ Ja	☐ Nein
Ist nach dem Wasserzähler eine Absperrarmatur inklusive Rückflussverhinderer vorhanden?	☐ Ja	☐ Nein
Ist ein Wasserfilter vorhanden?	☐ Ja	☐ Nein
Sind die Wasserleitungen in einwandfreiem Zustand?	☐ Ja	☐ Nein
Werden Leitungsteile, die selten oder nicht benutzt werden regelmäßig gespült (z. B. Gästezimmer, Keller)?	☐ Ja	☐ Nein
Ist die Warmwassertemperatur an der Trinkwassererwärmungsanlage richtig eingestellt (mindestens 60°C)?	☐ Ja	☐ Nein
Ist sichergestellt, dass keine unmittelbare Verbindung (z. B. Schlauch) zwischen der Heizungsanlage und der Trinkwasser-Installation vorhanden ist?	☐ Ja	☐ Nein
Weist Ihr Trinkwasser keine sichtbaren Veränderungen auf (z. B. Verfärbung, Geruch, Geschmack)?	☐ Ja	☐ Nein
Ist sichergestellt, dass keine unmittelbare Verbindung zwischen der Regenwassernutzungsanlage und der Trinkwasser-Installation vorhanden ist?	☐ Ja	☐ Nein

Haben Sie alle Fragen mit „Ja“ beantwortet, dann ist Ihre Trinkwasser-Installation augenscheinlich in Ordnung.
Haben Sie eine Frage mit **„Nein“** beantwortet, dann setzen Sie sich umgehend mit einem zertifizierten Fachbetrieb in Verbindung. Diese finden Sie unter **www.tws-netz.de/installateure**.

Ort, Datum

✗
Unterschrift